

評 価 書

設備機材名

鋳鉄製ふた

マンホールふた・弁枳ふた
申請シリーズ 8シリーズ
(評価書別紙参照)

申請者名

株式会社小島製作所

所在地 愛知県名古屋市中川区広川町五丁目1番地

製造所名

株式会社小島製作所
(所在地) 愛知県名古屋市中川区広川町5丁目1番地
ISO9001登録工場
丸万鑄工株式会社
(所在地) 愛知県西尾市吉良町友国新田6番地

納入地区及び
アフターサービス地区

全国

申請のあった上記設備機材について、下記のとおり評価する。

令和8年4月1日

一般社団法人 公共建築協会

会 長 藤 田 伊 織

記



1 評 価 の 結 果

本設備機材について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしていると認める。

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」に適合する品質・性能が確保されている。
- (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
- (3) 納入体制が整備されている。
- (4) アフターサービス体制が整備されている。

2 評 価 の 前 提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

3 評 価 書 の 有 効 期 間

本評価書の有効期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。

評価書別紙

設備機材名

鋳鉄製ふた
マンホールふた・弁柵ふた

申請者名

株式会社小島製作所

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	KHMD	50	300~900 ※1	MHD
水封形	KHMA	15	300~600 ※2	MHA
水封形	KHMB	5	300~600 ※2	MHB
簡易密閉形(パッキン式)	KHMD(WP)	50	300~750 ※3	MHD-P
簡易密閉形(パッキン式)	KHMA(WP)	15	300~600 ※2	MHA-P
簡易密閉形(パッキン式)	KHMB(WP)	5	300~600 ※2	MHB-P
弁柵用	B-1	-	150	B-1
弁柵用簡易密閉形(パッキン式)	KHMA(P)	15	300, 450	MHA-P

※1 大きさの呼びは300, 350, 450, 500, 600, 750, 900

※2 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600

※3 大きさの呼びは300, 350, 450, 500, 600, 750